


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом –врач по общей гигиене
отдела гигиены и эпидемиологии в городе
Жигулевске, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Тольятти»
Маргаева Н.Б.
«24» февраля 2025 г.



Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 24.02.2025 г. № 4768

Дата проведения инспекции: с 21.02.2025 по 24.02.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная образовательная школа № 9 г. Жигулевска по адресу: 445352, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Куйбышева, д.26.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/40 от 29.01.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) копия Устава ГБОУ ООШ № 9.
- 3) выкопировка из технического паспорта ГБОУ ООШ № 9.
- 4) Выписка из ЕГРЮЛ.
- 5) Акт санитарно-эпидемиологического обследования здания ГБОУ ООШ № 9 №4586 от 21.02..2025.
- 6) копия договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №7 от 01.01.2012.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 9, находится по юридическому адресу: 445359, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Куйбышева, д.26.

ЛДП ГБОУ ООШ № 9 размещено на земельном участке в трехэтажном здании. Территория размещена за пределами промышленных объектов и производств, ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям раздела II, п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием. Вход в здание оборудован тамбуром, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение осуществляется через боковые оконные проемы, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами в потолочных закрытых светильниках, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию.

Система канализации – выгребная яма.

Водоснабжение хозяйственно - питьевое (холодное) централизованное от сетей питьевого водоснабжения г. Жигулевска. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей, установленных в столовой, медицинском кабинете, в двух отрядных кабинетах.

Система отопления -централизованная.

Вентиляция естественная канальная в классах, мед. кабинете, туалетах, умывальных – приточно-вытяжная.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Планируемое количество детей в смену 65 человек. Режим работы с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

ЛДП ГБОУ ООШ № 9 занимает следующие помещения:
первый этаж: отрядные (игровые) кабинеты площадью 49,6м², 51,1м², 49,6м², 50,2м², игровая, площадью 48,1м², гардероб, площадью 36,5 м².

цокольный этаж: столовая, с обеденным залом, общей площадью 160м², туалет для мальчиков, площадью 13,55м², туалет для девочек, площадью 13,55м², медицинский кабинет, площадью 16,6м²

второй этаж: спортивный зал, площадью 161,0 м²

третий этаж: актовый зал, площадью 209,6 м².

Отрядные (игровые) кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей, в соответствии с требованиями раздела II п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях ЛДП контроль температуры воздуха осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Проветривание проводится через оконные форточки в отсутствие детей, в соответствии с требованиями раздела II п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Окна в помещениях ЛДП оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, жалюзи), в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. В летний период окна оборудуются противомоскитной сеткой. Для проведения дезинфекции воздуха в помещениях ЛДП предусмотрено использование приборов для обеззараживания воздуха (облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный) в соответствии с требованиями раздела III, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в ЛДП организован при помощи питьевого фонтанчика, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе медицинского кабинета (изолятора), в соответствии с п.2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

Разведение моющих и дезинфицирующих средств проводится в подсобном помещении, в недоступном для детей месте, в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Проводится ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Организация питания двухразовая, на базе ГБОУ ООШ № 9.

Столовая занимает следующие помещения: обеденный зал, площадью 62,3м², кухня, площадью 97,7м². Кухня включает в себя: горячий цех, овощной цех, мясорыбный цех, складские помещения, моечные, раздевалку для персонала со шкафами для хранения личной и спецодежды, санузел для персонала, место для хранения уборочного инвентаря, хранения и разведения моющих и дезинфицирующих средств.

Перед обеденным залом оборудованы умывальники, с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная образовательная школа № 9 г. Жигулевска по адресу: 445352, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Куйбышева, д.26.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1


Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" раздел II "Общие требования", раздел III "Требования в отношении отдельных видов осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности";

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", раздел II Общие санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания, раздел III "Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение вредного воздействия биологических факторов".

Врач по общей гигиене



Грачев Д.В.